

Ogłoszenie ZUK w sprawie **wodociągu w Śmieszku**



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków
tel./fax: (067) 255-22-23
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

Brzeźno, dnia 4 września 2019

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. informuje mieszkańców wsi: Śmieszkowo, Brzeźno, Grzępy, Białężyn, iż wystąpiła awaria głównego odwiertu o wydajności $45\text{m}^3/\text{h}$ na ujęciu w miejscowości Śmieszkowo. W chwili obecnej czynny jest tylko odwiert awaryjny o mniejszej wydajności wynoszącej $37\text{m}^3/\text{h}$. Wyjaśniamy, że podczas dużych rozbiorów w okresie letnim wynoszących do $80\text{m}^3/\text{h}$ woda pobierana była jednocześnie z obu odwiertów. Fala upałów wpływających na duży pobór wody na sieci w tym roku już się zakończyła. Jednakże w przypadku zwiększonych rozbiorów wody lub awarii odwiertu awaryjnego może nastąpić spadek ciśnienia lub okresowy brak dostawy wody.

Awaria odwiertu głównego polega na uszkodzeniu filtra studni, który spowodował jej zapiaszczenie (zamulenie).

Informujemy, że ZUK Sp. z o.o. zlecił opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nowego odwiertu firmie IMTechnika. Przewidywany termin wykonania do końca 2019r.

Apeluje się do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody z sieci wodociągowej.

z poważaniem
PREZES
Witold Węgiorek

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000391308.
Wysokość kapitału zakładowego: 6.396.000,00